

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 7 марта 2019 г. N 248

## О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2415; 2014, N 9, ст. 906; 2015, N 46, ст. 6397; 2016, N 40, ст. 5733; 2017, N 48, ст. 7219; 2018, N 3, ст. 553).

Председатель Правительства  
Российской Федерации  
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены  
постановлением Правительства  
Российской Федерации  
от 7 марта 2019 г. N 248

### ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. В абзацах первом и втором пункта 21 слова "зданий и сооружений" заменить словами "объектов защиты".
2. В пункте 61:  
в абзаце втором слова "зданий и сооружений" заменить словами "объектов защиты";  
в абзаце третьем слова "На объекте защиты" заменить словами "В зданиях и сооружениях".

3. Пункт 70 дополнить абзацем следующего содержания:

"Руководитель организации обеспечивает железнодорожный подвижной состав огнетушителями по нормам согласно приложению N 2(1), а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя."

4. Пункт 83 дополнить подпунктом "и" следующего содержания:

"и) чистить котел при открытой двери тамбура в железнодорожном подвижном составе при движении."

5. Раздел XI дополнить пунктом 288(1) следующего содержания:

"288(1). Пассажирские вагоны, локомотивы и моторвагонный подвижной состав обеспечиваются средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее одного средства на каждого работника поездной бригады и не менее одного средства на каждого работника локомотивной бригады."

6. Наименование приложения N 1 после слов "автозаправочных станций" дополнить словами "и железнодорожного подвижного состава".

7. Наименование приложения N 2 после слов "автозаправочных станций" дополнить словами "и железнодорожного подвижного состава".

8. Дополнить приложением N 2(1) следующего содержания:

"Приложение N 2(1)  
к Правилам противопожарного  
режима в Российской Федерации

НОРМЫ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОГNETУШИТЕЛЯМИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Наименование объекта защиты	Измеритель	Класс пожара	Огнетушители с рангом тушения модельного очага	Количество (не менее, штук)
Электровозы	секция	А, Е	2А, 55В, С, Е или 55В, Е	2
Тепловозы	секция	А, В, Е	2А, 55В, С, Е или 55В, Е	2
Газотурбовозы	секция	А, В, С, Е	2А, 55В, С, Е или 55В, С, Е	2
Электропоезда, дизель-поезда, дизель- электропоезда				
9- и 12-вагонные	поезд	А, В, Е	2А, 55В, С, Е или 55В, Е	6
4- и 8-вагонные	поезд	А, В, Е	2А, 55В, С, Е или 55В, Е	4
Рельсовые автобусы, автоматрисы				
1- и 2-вагонные	поезд	А, В, Е	2А, 55В, С, Е или 55В, Е	2
2- и 4-вагонные	поезд	А, В, Е	2А, 55В, С, Е или 55В, Е	4
Рефрижераторные секции	секция	А, В, Е	2А, 55В, С, Е или 55В, Е	2
Пассажирские вагоны				

Вагоны, предназначенные для перевозки пассажиров	вагон	А, Е	2А, 55В, С, Е или 55В, С, Е	1
			34В, С, Е	2
Багажные, почтовые	вагон	А, В, Е	2А, 55В, С, Е или 55В, С, Е	2
			34В, С, Е	1
Вагоны-рестораны	вагон	А, В, Е	2А, 55В, С, Е или 55В, С, Е	3
			34В, С, Е	2
Двухэтажные вагоны, предназначенные для перевозки пассажиров	вагон	А, В, Е	2А, 55В, С, Е или 55В, С, Е	2
			34В, С, Е	3
Двухэтажные вагоны-рестораны	вагон	А, В, Е	2А, 55В, С, Е или 55В, С, Е	3
			34В, С, Е	3
Вагоны служебно-технические, служебные, испытательные и измерительные лаборатории	вагон	А, В, Е	2А, 55В, С, Е или 55В, С, Е	2
			34В, С, Е	1
Специальные вагоны пассажирского типа	вагон	А, В, Е	2А, 55В, С, Е или 55В, Е	2

Примечание. В железнодорожном подвижном составе, в котором находятся разные виды горючего материала и возможно

возникновение различных классов пожара, используются универсальные по области применения огнетушители."