

Министерство юстиции Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

ПРИКАЗ

от 16 марта 2016 года N 163

Об утверждении Инструкции о мерах пожарной безопасности в Федеральной службе судебных приставов

В соответствии с [пунктом 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации](#), утвержденных [постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст.2415; 2014, N 9, ст.906; N 26, ст.3577; 2015, N 11, ст.1607, N 46, ст.6397)

приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о мерах пожарной безопасности в Федеральной службе судебных приставов.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы судебных приставов - заместителя главного судебного пристава Российской Федерации Мулова В.Н.

Директор
А.О.Парфенчиков

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
7 апреля 2016 года,
регистрационный N 41700

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Министра
юстиции Российской Федерации
А.Д.Алханов
11.03.2016

Приложение. Инструкция о мерах пожарной безопасности в Федеральной службе судебных приставов

УТВЕРЖДЕНА

приказом ФССП России
от 16 марта 2016 года N 163

I. Общие положения

1. Настоящая Инструкция о мерах пожарной безопасности в Федеральной службе судебных приставов (далее - Инструкция) устанавливает обязательные для исполнения требования пожарной безопасности в зданиях Федеральной службы судебных приставов (далее - ФССП России), расположенных по адресам г.Москва, ул.Кузнецкий Мост, д.16/5, стр.1, г.Москва, ул.Пушечная, д.7/5, стр.3, г.Москва, Газетный пер., д.7, стр.1, и на прилегающих к ним территориях (далее - здания, территории ФССП России), а также требования к обеспечению руководителями структурных подразделений ФССП России, федеральными государственными гражданскими служащими и работниками ФССП России (далее - гражданские служащие и работники) в зданиях и на территориях ФССП России пожарной безопасности, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, участию в организации тушения пожаров и ликвидации их последствий.

2. В соответствии с [Правилами противопожарного режима в Российской Федерации](#), утвержденными [постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390](#) (далее - [Правила противопожарного режима](#)), гражданские служащие и работники допускаются к работе в зданиях и на территориях ФССП России только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение гражданских служащих и работников мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.¹

¹ [Пункт 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации](#), утвержденных [постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст.2415; 2014, N 9, ст.906; N 26, ст.3577; 2015, N 11, ст.1607, N 46, ст.6397).

3. Общее руководство деятельностью структурных подразделений ФССП России по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и на территориях ФССП России осуществляет начальник Управления делами.

4. Лица, ответственные за пожарную безопасность зданий ФССП России, назначаются приказом ФССП России.

5. В каждом здании ФССП России Управлением делами разрабатываются инструкции о действиях диспетчеров Службы эксплуатации при Федеральной службе судебных приставов и судебных приставов по организации обеспечения установленного порядка деятельности судов (далее - дежурный персонал, судебные приставы по ОУПДС) по эвакуации людей при пожаре, а также осуществляется проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность в зданиях ФССП России.

II. Требования к зданиям, помещениям и территориям ФССП России

6. В зданиях ФССП России запрещается:

а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие горючие материалы, пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных нормативными правовыми документами по пожарной безопасности;

б) использовать чердаки, вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

в) размещать в лифтовых холлах кладовые и другие подобные помещения;

г) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

д) производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией);

е) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери на путях эвакуации;

ж) проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

з) загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств;

и) устраивать в лестничных клетках и в поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы. ²

² [Пункт 23 Правил противопожарного режима.](#)

7. Пряжки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий ФССП России должны быть очищены от мусора и посторонних предметов. ³

³ [Пункт 26 Правил противопожарного режима.](#)

8. Управление делами обеспечивает своевременную очистку зданий и территорий ФССП России от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы.

Не допускается сжигать отходы и тару на прилегающих к зданиям ФССП России территориях.

9. В зданиях и на территориях ФССП России должны соблюдаться требования, предусмотренные [Федеральным законом от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 8, ст.721; 2014, N 42, ст.5615; 2015, N 1 (ч.1), ст.83; 2016, N 1 (ч.1), ст.76).

10. На стоянках автотранспорта ФССП России запрещается:

а) устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем предусмотренное в проектной документации на данный объект, нарушать план их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями;

б) загромождать выездные ворота и проезды;

в) производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и деревообделочные работы, а также промывку деталей с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

г) оставлять транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии утечки топлива и масла;

д) заправлять горючим и сливать из транспортных средств топливо;

е) хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла;

ж) подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах;

з) подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), пользоваться открытыми источниками огня для освещения;

и) устанавливать транспортные средства, предназначенные для перевозки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов.⁴

⁴ [Пункт 249 Правил противопожарного режима](#).

III. Требования к проведению огневых или иных пожароопасных работ

11. Проведение огневых или иных пожароопасных работ в ФССП России осуществляется подрядными организациями на контрактной основе в соответствии с требованиями [Правил противопожарного режима](#).

IV. Требования к проведению мероприятий с массовым пребыванием людей

12. Руководители структурных подразделений ФССП России при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) обеспечивают:

осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;

дежурство ответственных лиц в местах проведения мероприятий.

13. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в помещениях запрещается:

применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а также открытый огонь и свечи;

проводить перед началом и при проведении мероприятий огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья;

полностью гасить свет в помещении во время проведения мероприятий;

допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями [статьи 84 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30 (ч.1), ст.3579; 2012, N 29, ст.3997; 2013, N 27, ст.3477; 2014, N 26 (ч.1), ст.3366; 2015, N 29 (ч.1), ст.4360).

Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в зданиях ФССП России (с учетом посетителей):

по адресу: г.Москва, ул.Кузнецкий Мост, д.16/5, стр.1 - 496 человек;

по адресу: г.Москва, ул.Пушечная, д.7/5, стр.3 - 52 человека;

по адресу: г.Москва, Газетный пер., д.7, стр.1 - 146 человек.

14. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

При возникновении пожара обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.

V. Требования к эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов

15. В соответствии с положениями [пункта 36 Правил противопожарного режима](#) при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

в) устраивать в тамбурах выходов гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;

д) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.

16. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

VI. Требования к эксплуатации электроустановок

17. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, судебные приставы по ОУПДС, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

18. В соответствии с положениями [пункта 42 Правил противопожарного режима](#) при эксплуатации электроустановок запрещается:

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

г) пользоваться электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов) и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

з) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

VII. Требования к эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха

19. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

оставлять двери вентиляционных камер открытыми; закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы; выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

VIII. Требования к системам и средствам противопожарной защиты

20. Управление делами обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами, вентилями, а также организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.

Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.

21. Управление делами обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты зданий ФССП России (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

22. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных дверей.

23. Управление делами обеспечивает наличие на посту охраны инструкции о действиях дежурного персонала, судебных приставов по ОУПДС при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты здания ФССП России.

24. Дежурный персонал, судебные приставы по ОУПДС обеспечиваются телефонной связью и ручными электрическими фонарями.

IX. Обязанности должностных лиц

25. Руководители структурных подразделений ФССП России:

а) возлагают обязанности по контролю за соблюдением гражданскими служащими и работниками настоящей Инструкции на начальников отделов;

б) обеспечивают выполнение гражданскими служащими и работниками требований о запрещении курения в зданиях и на территориях ФССП России;

в) определяют минимальный объем документов и материальных ценностей, подлежащих эвакуации в случае возникновения угрозы их уничтожения или повреждения при пожаре;

г) организуют проведение противопожарного инструктажа подчиненных гражданских служащих и работников;

д) обеспечивают ознакомление под подпись гражданских служащих и работников с настоящей Инструкцией, а также с поэтажным планом эвакуации.

26. Начальник Управления делами:

а) обеспечивает согласно установленным нормам каждый этаж зданий ФССП России средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными кранами), планами эвакуации при возникновении пожара, а также проведение на договорной основе регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

б) обеспечивает содержание зданий и территорий в состоянии, соответствующем противопожарным нормам и правилам, а также своевременную уборку мусора, горючих веществ и материалов;

в) организует проведение занятий по пожарно-техническому минимуму гражданских служащих и работников, ответственных за пожарную безопасность и, при необходимости, иных работников;

г) контролирует работу отдела, отвечающего за хозяйственную деятельность по вопросам обеспечения противопожарной защиты зданий и территорий ФССП России;

д) организует и осуществляет контроль за выполнением Инструкции структурными подразделениями и своевременно информирует директора Федеральной службы судебных приставов - главного судебного пристава Российской Федерации о состоянии пожарной безопасности зданий и территорий ФССП России.

27. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, принимаются необходимые меры по защите зданий ФССП России от пожаров.

28. Гражданские служащие и работники в целях соблюдения требований пожарной безопасности обязаны:

а) знать и соблюдать настоящую Инструкцию;

б) уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

в) соблюдать меры пожарной безопасности при пользовании оргтехникой, электроприборами и другим имеющимся оборудованием;

г) знать план эвакуации людей при пожаре из помещения и этажа здания, на котором они размещены, и свои действия при пожаре, в том числе, что при срабатывании автоматической системы пожарной сигнализации в здании ФССП России лифты независимо от местонахождения автоматически опускаются на первый этаж и отключаются от электросети, а эвакуация людей происходит по лестничным маршам здания;

д) уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

29. Последний уходящий из помещения гражданский служащий и работник по окончании рабочего дня обязан произвести внешний визуальный осмотр помещения на предмет пожарной безопасности.

Закрытие помещений производится только после отключения от электросети оргтехники и электроприборов, выключения электроосвещения, закрытия окон.

Х. Действия гражданских служащих, работников, дежурного персонала, судебных приставов по ОУПДС при пожаре

30. Гражданские служащие и работники при обнаружении пожара или признаков горения (запаха гари, задымления, повышенной температуры) в здании, помещении обязаны:

а) немедленно сообщить об этом по телефону 01, 112 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, должность и структурное подразделение, в котором работают);

б) доложить своему непосредственному руководителю о пожаре;

в) сообщить оперативному дежурному по телефону 495 620 65 99 и в диспетчерскую по телефону 495 620 65 69;

г) выполнять команды по эвакуации, поступившие от руководителя структурного подразделения ФССП России и по системе речевого оповещения;

д) организованно покинуть помещение в соответствии с планом эвакуации при пожаре (закрыв за собой плотно двери и окна);

е) взять с собой средство индивидуальной защиты органов дыхания и при необходимости надеть его;

ж) во время эвакуации при пожаре по возможности оказывать помощь пострадавшим.

31. Руководитель структурного подразделения ФССП России при получении информации или сигнала о пожаре обязан:

а) сообщить о пожаре по телефону 01, 112 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, должность и структурное подразделение, руководителем которого является);

б) немедленно оповестить подчиненных гражданских служащих, работников и посетителей о возникшем пожаре и организовать их эвакуацию в безопасное место;

в) проконтролировать, чтобы подчиненные гражданские служащие и работники взяли с собой средства индивидуальной защиты органов дыхания и при необходимости использовали их;

г) на месте сбора проверить наличие подчиненных гражданских служащих и работников, проинформировать начальника Управления делами о принятых мерах по эвакуации людей и материальных ценностей.

32. Лицо, ответственное за пожарную безопасность здания ФССП России, при получении информации или сигнала о пожаре обязано:

а) немедленно прибыть к месту пожара;

б) проверить время сообщения о возникновении пожара в пожарную охрану (при необходимости продублировать сообщение о пожаре по телефону 01, 112 в пожарную охрану);

в) проверить на посту охраны включение автоматических систем противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре), в случае необходимости дает указание дежурному персоналу (судебным приставам по ОУПДС) о ручном включении систем противопожарной защиты;

г) принять информацию от руководителей структурных подразделений ФССП России о принятых мерах по эвакуации гражданских служащих и работников, при необходимости принять дополнительные меры, направленные на спасение пострадавших, документов, имущества всеми имеющимися силами и средствами и доложить начальнику Управления делами о складывающейся обстановке и принятых мерах;

д) при необходимости дать распоряжение лицу, ответственному за электробезопасность ФССП России, об отключении в здании ФССП России электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты здания);

е) проверить выполнение руководителями структурных подразделений ФССП России команды о прекращении работ в здании ФССП России, где произошел пожар, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

ж) проверить эвакуацию за пределы опасной зоны всех гражданских служащих и работников ФССП России, не участвующих в тушении пожара, при необходимости дать дополнительные указания об их эвакуации;

з) осуществлять общее руководство по тушению возгорания средствами пожаротушения и спасению людей до прибытия подразделения пожарной охраны;

и) обеспечивать информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях здания ФССП России.

33. Дежурный персонал, судебные приставы по ОУПДС при срабатывании автоматической пожарной сигнализации, обнаружении пожара или признаков горения (запаха гари, задымления, повышенной температуры) в здании, помещении обязан:

а) осмотреть место возможного возгорания на наличие признаков пожара и его дислокации;

б) убедившись в пожаре, немедленно сообщить об этом по телефону 01, 112 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, должность), по телефону сообщить о пожаре начальнику Управления делами и лицу, ответственному за пожарную безопасность в здании ФССП России;

в) оповестить все структурные подразделения ФССП России о пожаре и совместно с руководителями структурных подразделений ФССП России организовать эвакуацию из здания всех гражданских служащих, работников и посетителей;

г) проверить включение автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и автоматической установки газового пожаротушения. При необходимости воспользоваться ручным пожарным извещателем (нажать на кнопку ручного пожарного извещателя);

д) сообщить о срабатывании пожарной сигнализации обслуживающей организации и лицу, ответственному за пожарную безопасность здания ФССП России, и вызвать их к месту пожара совместно с оперативной группой обслуживающего охранного предприятия;

е) открыть все имеющиеся в здании ФССП России двери эвакуационных выходов;

ж) во время эвакуации оказывать помощь гражданским служащим, работникам и посетителям, находящимся в здании ФССП России, при необходимости вызвать по телефону 03 скорую медицинскую помощь;

з) организовать встречу подразделений пожарной охраны и обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара и выдать руководителю указанного подразделения дубликаты поэтажных планов эвакуации при пожаре;

и) обеспечить сохранность материальных средств и имущества ФССП России.

34. В случае возникновения пожара в зданиях (помещениях, архивах) и на территории ФССП России на гражданских служащих и работников ФССП России, дежурный персонал, судебных приставов по ОУПДС возлагаются следующие обязанности:

а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) начальника Управления делами - исполняют лица, ответственные за пожарную безопасность зданий ФССП России, старший дежурного персонала, судебных приставов по ОУПДС;

б) организация спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и средств - исполняют руководители структурных подразделений ФССП России, начальники отделов, лица, ответственные за пожарную безопасность зданий ФССП России, работники дежурного персонала, судебные приставы по ОУПДС;

в) проверка включения автоматических систем противопожарной защиты (автоматических систем пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, установок газового пожаротушения) - исполняют лица, ответственные за пожарную безопасность зданий ФССП России, старший дежурного персонала, судебных приставов по ОУПДС;

г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты) - исполняет лицо, ответственное за электробезопасность зданий ФССП России;

д) прекращение всех работ в структурных подразделениях ФССП России, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара, - исполняют руководители структурных подразделений ФССП России, начальники отделов;

е) удаление за пределы опасной зоны всех гражданских служащих и работников, не участвующих в тушении пожара, - исполняют руководители структурных подразделений ФССП России, руководители отделов, работники дежурного персонала, судебные приставы по ОУПДС;

ж) осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны - исполняет начальник Управления делами ФССП России и старший дежурного персонала, судебных приставов по ОУПДС во вне рабочее время;

з) обеспечение соблюдения требований безопасности гражданскими служащими и работниками, принимающими участие в тушении пожара, - исполняют лица, ответственные за пожарную безопасность зданий ФССП России;

и) организация одновременно с тушением пожара эвакуации людей и защиты материальных ценностей - исполняют руководители структурных подразделений ФССП России, руководители отделов, работники дежурного персонала, судебные приставы по ОУПДС;

к) встреча подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара - исполняют лица, ответственные за пожарную безопасность зданий ФССП России, старший дежурного персонала, судебных приставов по ОУПДС;

л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, - исполняют лица, ответственные за пожарную безопасность зданий ФССП России, старший дежурного персонала, судебных приставов по ОУПДС;

м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя указанного подразделения о конструктивных и технологических особенностях здания, территорий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара, - исполняют лица, ответственные за пожарную безопасность зданий ФССП России, старший дежурного персонала, судебных приставов по ОУПДС;

н) организация привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития, - исполняют лица, ответственные за пожарную безопасность зданий ФССП России, старший дежурного персонала, судебных приставов по ОУПДС.

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:

Официальный интернет-портал
правовой информации
www.pravo.gov.ru, 19.04.2016,
N 0001201604190025